CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 12 mars 2026

Affaire suivie par Nathalie Sicot

mail : nathalie.sicot@ars.sante.fr

tél : 06 80 06 74 14

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAINT HILAIRE LE CHATEL
Mairie

61400 SAINT HILAIRE LE CHATEL

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SIAEP DU HAUT PERCHE 1

Prélèvement 00149320
Unité de gestion 0233 SIAEP DU HAUT PERCHE 1
Installation **UDI** **000523** **TOUROUVRE AU PERCHE**
Point de surveillance S 0000001946 PC4
Localisation exacte chemin de montcolin robinet extérieur
Commune SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL

Prélevé le : **mercredi 04 mars 2026 à 10h23**
par : LAURENT HUE
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats	Limite de qualité		Référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Température de l'eau	10 °C				25,00
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,17 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,19 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : A26 Code SISE de l'analyse : 00156717 Référence laboratoire : O.2026.4058-2-1

	Résultats	Limite de qualité		référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 /				
Turbidité néphélométrique NFU	0,27 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Titre alcalimétrique complet	28,8 °f				
Titre hydrotimétrique	33,9 °f				
FER ET MANGANESE					
Fer total	35,2 µg/L				200,00
MINERALISATION					
Chlorures	15 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	707 µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	27 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,62 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,83 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	41 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	4 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00149320)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire en Chef
Nathalie SICOT