CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 10 avril 2026

Affaire suivie par Romain Bonneric

mail : romain.bonneric@ars.sante.fr

tél : 07 61 16 19 41

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAINT HILAIRE LE CHATEL
Mairie

61400 SAINT HILAIRE LE CHATEL

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SIAEP DU HAUT PERCHE 1

Prélèvement 00149609
Unité de gestion 0233 SIAEP DU HAUT PERCHE 1
Installation **UDI** **000523** **TOUROUVRE AU PERCHE**
Point de surveillance S 0000001946 PC4
Localisation exacte 3 chemin de la belle filière-rob cuisine
Commune SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL

Prélevé le : **jeudi 02 avril 2026 à 09h53**
par : VINCENT RIBOT
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		Limite de qualité inférieure	Limite de qualité supérieure	Référence de qualité inférieure	Référence de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Température de l'eau	11	°C				25,00
pH	7,6	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	<0,05	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,09	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : A26 Code SISE de l'analyse : 00157005 Référence laboratoire : O.2026.6652-1-1

	Résultats		Limite de qualité inférieure	Limite de qualité supérieure	référence de qualité inférieure	référence de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	/				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,20	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	22,4	°f				
Titre hydrotimétrique	27,1	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	4,8	µg/L				200,00
MINERALISATION						
Chlorures	15	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	522	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	25	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,91	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	<0,50	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	46	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	46	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00149609)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

le Technicien Sanitaire
et de Sécurité Sanitaire
Romain BONNERIC