Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 18 juin 2026

Affaire suivie par Romain Bonneric

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAINT HILAIRE LE CHATEL
Mairie

61400 SAINT HILAIRE LE CHATEL

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SIAEP DU HAUT PERCHE 1

Prélèvement 00150129
Unité de gestion 0233 SIAEP DU HAUT PERCHE 1
Installation **UDI** **000523** **TOUROUVRE AU PERCHE**
Point de surveillance S 0000001946 PC4
Localisation exacte montcolin robinet extérieur
Commune SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL

Prélevé le : **mardi 02 juin 2026 à 11h19**
par : LAURENT HUE
Type visite : BB

Mesures de terrain

	Résultats		Limite de qualité		Référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	17	°C				25,00
Chlore libre	0,11	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,14	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : CVM Code SISE de l'analyse : 00157525 Référence laboratoire : O.2026.11503-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,050	µg/L		0,50		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00150129)

Eau d'alimentation conforme à la limite de qualité maximale en vigueur pour le paramètre chlorure de vinyle monomère fixée à 0,5 µg/L. Cette valeur concerne le lieu exact du prélèvement et n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau d distribution.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD