Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 10 août 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAINT HILAIRE LE CHATEL
Mairie

61400 SAINT HILAIRE LE CHATEL

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SIAEP DU HAUT PERCHE 1

Prélèvement 00150754
Unité de gestion 0233 SIAEP DU HAUT PERCHE 1
Installation **UDI** **001359** **ST HILAIRE STE CERONNE**
Point de surveillance P 0000001692 PC1
Localisation exacte Le bourg, cimetière, rob
Commune SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL

Prélevé le : **mardi 28 juillet 2026 à 11h53**
par : LEVACHER RICHARD
Type visite : BB

Mesures de terrain

Résultats	Limite de qualité		Référence de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : BMT Code SISE de l'analyse : 00158150 Référence laboratoire : O.2026.14647-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,016	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Nickel	<1,0	µg/L		20,00		
Plomb	0,55	µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00150754)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD